



CITTA' DI LISSONE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Il Sindaco

Prot. n. 4125

Li 22 gennaio 2018

Egr. Sig.
ROBERTO PEREGO
Consigliere Comunale
LISSONE

Oggetto: Risposta all'interpellanza prot. n. 4 del 2.1.2018

Con riferimento alla Sua interpellanza prot. n. 4 del 2.1.2018 relativa a: "Lavori rifacimento copertura CDD", Le trasmetto in allegato risposta dell'Assessore competente.

Cordiali saluti.



IL SINDACO
Concettina Monguzzi
Concettina Monguzzi

All.: n. 1

Segreteria Sindaco: Tel. 039 7397.332 – 391 | Email sindaco@comune.lissone.mb.it

Sede Municipale: via Gramsci, 21 | 20851 Lissone | Centralino 039.73971 | Fax 039.7397274
PEC pec@comunedilissone.it | www.comune.lissone.mb.it
C.F. 02968150157 | P.I. 00740590963

OGGETTO: :RISPOSTA AD INTERPELLANZA COPERTURA CDD

Si fornisce la seguente risposta scritta alla richiesta contenuta nell'interpellanza in oggetto.

A seguito dell'interpellanza presentata in data 30/12/2017, è possibile confermare che alla voce 9, della scheda n. 2, del Programma Triennale delle Opere pubbliche è previsto l'intervento relativo al rifacimento della copertura del Centro diurno disabili per € 150.000,00 attribuendo all'intervento stesso una **priorità 2** su 3 (max).

L'intervento di rifacimento della copertura era già previsto in passato e precisamente nel programma triennale 2016/2018, per l'anno 2016, con priorità 2.

Nel corso degli anni sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria della copertura che, se non completamente risolutivi, hanno consentito di far continuare l'attività del Centro.

L'intervento di rifacimento integrale della copertura è quindi slittato di priorità. Nel Programma triennale 2017/2019 l'intervento è previsto per l'anno 2018.

La copertura della struttura detta copertura De Carlini è composta da lastre prefabbricate in calcestruzzo armato e vibrato in misure standard o speciali, da formazione di piano continuo, portante, resistente, pedonabile come qualsiasi pavimento. Non ha alcuna impermeabilizzazione nè barriera vapore. La rete di drenaggio prefabbricata raccoglie e convoglia ai pluviali l'acqua piovana e per tale caratteristica anche gli interventi devono essere di volta in volta attentamente studiati onde evitare l'impedimento alla rete sottostante di drenare correttamente.

Saluti.

Il Dirigente
Settore Lavori Pubblici - Patrimonio
Dott. Livio Notarbartolo

Vice Sindaco
Assessore Lavori Pubblici
Marino Nava